

Kompatibilitätsübersicht für Geräte mit jährlicher und halbjährlicher Dichtigkeitsprüfung

Die Dichtigkeitsprüfung von Systemen, die eine bestimmte Kältemittelfüllmenge enthalten und die Anforderungen an Personen, die mit diesem Kältemitteln arbeiten, sind in der Chemikalien-Klimaschutzverordnung (ChemKlimaschutzV) gesetzlich festgehalten. Da die meisten Wärmepumpen mit diesen Kältemitteln arbeiten, ist dies ein zentraler Punkt, den es bei Wartungsarbeiten zu berücksichtigen gilt. Eine regelmäßige Dichtheitsprüfung soll verhindern, dass größere Mengen an fluorierten Treibhausgasen unbeabsichtigt freigesetzt werden. Für die Einhaltung der Dichtheitsprüfintervalle ist der Anlagenbetreiber verantwortlich. Dieser trägt dafür Sorge, dass die geforderten Prüfungen durch ein zertifiziertes Unternehmen fristgerecht durchgeführt werden.

Folgende Geräte unterliegen einer jährlicher oder halbjährlichen Dichtheitsprüfung:

Jährliche Dichtigkeitsprüfung:

Materialnummer	Bezeichnung	Materialnummer	Bezeichnung
223400	WPL 13 cool	235882	WPL 44 AC dB
228835	WPL 34	235886	WPL 44 AC dB ANT
228836	WPL 47	223374	WPF 20
228837	WPL 57	223375	WPF 27
236643	WPL 25 ACS	231909	WPF 35
236641	WPL 20 AC	223376	WPF 40
236645	WPL 25 AC	223377	WPF 52
231887	WPL 25 IK-2	223378	WPF 66
231630	WPL 25 -2 AE	201414	WPE-I 59 H 400
231646	WPL 25 IK-2 IE	201415	WPE-I 87 H 400
231889	WPL 25 I-2	202799	WPL-S 18 HK 400 Premium
232346	WPL 25 I-2 IE	202800	WPL-S 25 HK 400 Premium
231888	WPL 15 IS -2	202802	WPL-S 18 HK dB 400 Premium
231629	WPL 15 -2 AE	202803	WPL-S 25 HK dB 400 Premium
232345	WPL 15 IS-2 IE	201412	WPE-I 33 H 400 Premium
231886	WPL 15 IKS-2	201415	WPE-I 87 H 400 Premium
231645	WPL 15 IKS-2 IE	201413	WPE-I 44 H 400 Premium
229938	WPL 33 HT	201414	WPE-I 59 H 400 Premium
185348	WPL 33	232493	WPL 25 A
235109	WPL 60 AC	232492	WPL 25 AS
235345	WPL 60 AC ANT	234761	WPL 25 ACS
235883	WPL 60 AC dB	234760	WPL 25 AC
235887	WPL 60 AC dB ANT	236007	WPL 20 AC
235108	WPL 44 AC	236006	WPL 20 A
235344	WPL 44 AC ANT		

Kompatibilitätsübersicht für Geräte mit jährlicher und halbjährlicher Dichtigkeitsprüfung**Halbjährliche Dichtigkeitsprüfung Luft-Wasser-Wärmepumpe SPLIT:**

Materialnummer	Bezeichnung	Materialnummer	Bezeichnung
235346	WPL 130 AC ANT	235110	WPL 130 AC
202801	WPL-S 47 HK 400 Premium	202804	WPL-S 47 HK dB 400 Premium
205250	WPL-S 48 HK 400 Premium	205251	WPL-S 48 HK dB 400 Premium